

使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供について

2023年3月

一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)において定められている化学物質の含有状況について、弊社製品に関し、以下の通りお知らせいたします。

【典拠】「使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドライン」

【対象部位】

- フレーム
- ケーブル
- ラミネート部(端子箱含む)

【含有率】下表のとおり

対象物	含有率
鉛	基準値(0.1wt%)未満
カドミウム	基準値(0.1wt%)未満
ヒ素	基準値(0.1wt%)未満
セレン	基準値(0.1wt%)未満

【対象製品】下記のシリーズに関する単結晶および多結晶製品の全て

- 多結晶 シリーズ(245~480W など)
- 単結晶片面 シリーズ(85~685W など)
- 単結晶両面 シリーズ(290~670W など)

本件につきまして、御不明の点がございましたら、弊社営業担当者まで、その旨をお伝えいただけますようお願いいたします。